

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное Управление МЧС России по Свердловской области

620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84  
электронная почта gu@mchs96.ru 8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного Управления МЧС России по Свердловской области

620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84  
электронная почта oao-mchs@mail.ru, телефон 8 (343) 346-10-96

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского городского округа,  
Нижнетуриинского городского округа

624221, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 2д тел. 8 (34342) 2-63-61

Предписание № 53/1/1  
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Должностным лицом (должностными лицами): Житковским Владимиром Леонидовичем, заместителем начальника ОНДиПР Качканарского ГО, Нижнетуриинского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области (заместителем главного государственного инспектора по пожарному надзору Качканарского ГО, Нижнетуриинского ГО); Комаровым Валерием Олеговичем, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского городского округа, Нижнетуриинского городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственным инспектором Качканарского городского округа, Нижнетуриинского городского округа по пожарному надзору)

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

Специалисты, эксперты к данной проверке не привлекались

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании решения о проведении внеплановой выездной проверки от 11.08.2022г. № 53, принятого заместителем главного государственного инспектора Качканарского городского округа, Нижнетуриинского городского округа УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области Житковского В.Л.

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: 624222, Свердловская область, город Нижняя Тура, улица Молодежная, 10;

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие

(плановое/внеплановое)

выездная проверка

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении: Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Олимп» - ИНН 6624002105, ОГРН 1026601484360. Юридический адрес: 624222, Свердловская область, город Нижняя Тура, улица Молодежная, 10

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения выездной проверки

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

| № п/п | Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения  | Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены   | Срок устранения выявленного нарушения | Отметка о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|---|---------------------------------------|--|
| 1     | 2  | 3   | 4                                     | 5  |
| 1.    | Складские (архивные) помещения здания – складские помещения (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2) не отделены от основных помещений здания (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1) ограждающими конструкциями (заполнения проемов в противопожарных преградах) нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной | ч.1 ст. 46 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 32, ч.3 ст. 87, ч.1 ч.3 ст. 88 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п.4.1, 5.5.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах | 02.12.2022                            |  |

|    |  |   |            |
|----|--|---|------------|
|    | <p>опасности или противопожарными преградами.<br/>Складские (архивные) помещения здания – складские помещения (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2) отделить от основных помещений здания (класс функциональной пожарной опасности Ф4.1) ограждающими конструкциями (заполнения проемов в противопожарных преградах) с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.</p>   | <p>защиты».<br/>СНиП 21-01-97* п. 5.14, 7.4, 7.17</p>   |            |
| 2. | <p>Огнетушители, размещённые в помещениях здания, расположены в подставках, выполненных из горючих материалов. Подставки для огнетушителей выполнить из негорючего материала.</p>  | <p>п. 60 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима».</p>  | 02.12.2022 |
| 3. | <p>Неметаллический трубопровод пожарного крана выполнен не по нормативным документам по пожарной безопасности и без наличия сертификата соответствия на пожаростойкость неметаллических труб применительно к группе однородных объектов либо к группе объектов с однородной пожарной нагрузкой.<br/>Неметаллический трубопровод пожарного крана выполнить по нормативным документам по пожарной безопасности и при наличии сертификата соответствия на пожаростойкость неметаллических труб применительно к группе однородных объектов либо к группе объектов с однородной пожарной нагрузкой.</p> | <p>ч.3 ст. 86 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,<br/>п. 14.3.1 СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод.</p>                 | 02.12.2022 |
| 4. | <p>Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, установлены таким образом, что их верх располагается на высоте более 1,5 м от пола.<br/>Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, установить таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола.</p>  | <p>п. 60 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима»,<br/>п. 4.2.7 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»</p> | 02.12.2022 |

Должностное(ые) лицо(а) органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:

\_\_\_\_\_ (подпись) 

Житковский В.Л.  
(фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил представитель контролируемого лица:

\_\_\_\_\_ (подпись)

Гарушева ЕВ  
(фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об отказе контролируемого лица в ознакомлении и получения предписания

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)